

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	22,23	19,27	2,95	0,01		1			1									1				5,74	5,63		
	01:00	20,99	18,71	2,26	0,02		1			1									1				4,37	4,39		
	02:00	20,27	18,22	1,98	0,07		1			1									1				3,65	3,67		
	03:00	20,01	18,16	1,78	0,06		1			1									1				3,32	3,41		
	04:00	20,10	18,65	1,39	0,06		1			1									1				3,43	3,50		
	05:00	20,59	19,07	1,47	0,06		1			1									1				3,92	3,99		
	06:00	22,34	20,28	2,03	0,03		1			1	1								1				5,61	5,61		
	07:00	24,67	22,58	1,89	0,20		1			1	1								1				4,63	4,63		
	08:00	26,07	22,51	3,35	0,20		1			1									1				7,52	9,13		
	09:00	26,37	22,50	3,66	0,20		1			1	1								1				6,63	6,63		
	10:00	27,41	23,00	4,20	0,20		1			1	1												8,03	8,25		
	11:00	28,18	24,86	3,12	0,20		1			1	1												7,89	9,03		
	12:00	29,69	27,37	2,12	0,20		1	1			1											1	8,28	8,28		
	13:00	30,24	28,65	1,38	0,20		1	1			1											1	6,78	6,96		
	14:00	29,22	27,34	1,67	0,20		1	1			1											1	6,00	5,94		
	15:00	28,48	26,75	1,53	0,20		1	1	1		1											1	4,06	5,20		
	16:00	30,00	27,52	2,28	0,20		1	1			1											1	5,96	6,72		
	17:00	33,65	29,07	4,57	0,01		1	1			1											1	10,06	10,37		
	18:00	34,08	28,12	5,95	0,01		1	1			1											1	10,85	10,80		
	19:00	33,64	26,80	6,83	0,01		1	1			1											1	10,35	10,37		
	20:00	33,02	25,20	7,82	0,01		1	1			1											1	9,78	9,74		
	21:00	30,65	23,82	6,82	0,01		1	1			1											1	7,58	7,37		
	22:00	27,53	20,84	6,68	0,01			1			1											1	8,18	9,63		
	23:00	24,61	19,05	5,55	0,01			1			1											1	6,91	6,79		

Μερική διακοπή στις 08:00 λόγω βλάβης της G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης