

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (ΜW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	35,21	32,02	2,92	0,26		1	1		1	1									1			4,97	4,90	
	01:00	33,59	30,30	3,09	0,20		1	1		1	1									1			5,22	5,22	
	02:00	32,00	28,56	3,26	0,18			1		1	1									1			7,21	7,15	
	03:00	31,64	28,28	3,21	0,15			1		1	1									1			6,76	6,79	
	04:00	32,05	28,70	3,21	0,14			1		1	1									1			7,17	7,20	
	05:00	33,48	29,24	4,09	0,15			1		1	1									1			8,47	8,63	
	06:00	36,43	32,97	3,33	0,13			1		1	1									1			11,33	11,58	
	07:00	40,85	38,44	2,40	0,01		1	1		1	1									1			11,08	11,08	
	08:00	41,56	39,42	2,13	0,01		1	1		1	1									1			11,18	11,26	
	09:00	42,27	41,08	1,17	0,02		1	1		1	1									1			11,92	11,97	
	10:00	42,68	41,77	0,71	0,20		1	1		1	1									1			12,18	12,38	
	11:00	41,96	41,53	0,22	0,21		1	1		1	1									1			11,47	11,65	
	12:00	41,76	41,24	0,30	0,22		1	1		1	1									1			11,26	11,45	
	13:00	42,03	41,49	0,32	0,22		1	1		1	1									1			11,51	11,72	
	14:00	41,50	41,01	0,26	0,23		1	1		1	1									1			11,10	11,20	
	15:00	41,13	40,79	0,15	0,18		1	1		1	1									1			10,73	10,82	
	16:00	43,46	43,28	0,04	0,13		1	1		1	1									1		1	9,12	9,03	
	17:00	48,17	48,00	0,07	0,11	1	1	1		1	1									1	1		11,40	11,40	
	18:00	50,62	50,35	0,13	0,13	1	1	1		1	1									1	1		10,75	10,83	
	19:00	49,82	49,56	0,12	0,14	1	1	1		1	1									1	1		9,98	10,03	
	20:00	48,22	47,92	0,18	0,12	1	1	1		1	1									1	1		8,73	8,43	
	21:00	44,29	44,00	0,22	0,07	1	1	1		1	1									1			8,74	8,63	
22:00	40,19	39,77	0,31	0,12	1	1	1		1	1									1			5,99	5,99		
23:00	36,67	36,48	0,13	0,06		1	1	1		1	1											8,59	9,27		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης