

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε υ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,86	20,45	0,40	0,00			1		1	1					5,02	5,02
	01:00	19,27	18,77	0,50	0,00			1		1	1					4,28	4,28
	02:00	18,45	18,05	0,41	0,00			1		1	1					3,48	3,46
	03:00	18,01	17,63	0,38	0,00			1		1	1					3,01	2,99
	04:00	17,80	17,43	0,37	0,00			1		1	1					2,78	2,79
	05:00	18,64	18,29	0,36	0,00			1		1	1					3,60	3,62
	06:00	19,79	19,42	0,37	0,00			1		1	1					4,68	4,69
	07:00	20,85	20,32	0,53	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	08:00	21,24	20,65	0,59	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	09:00	22,62	22,36	0,26	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	10:00	24,46	24,36	0,10	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	11:00	23,68	23,38	0,29	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	12:00	25,96	25,86	0,10	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	13:00	27,92	27,34	0,57	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	14:00	27,49	26,78	0,71	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	15:00	26,84	26,01	0,83	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	16:00	27,35	26,63	0,71	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	17:00	31,24	30,59	0,65	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	18:00	33,87	33,32	0,56	0,00	1		1		1	1			8		5,03	5,03
	19:00	33,57	32,97	0,60	0,00	1		1		1	1			7		5,03	5,03
	20:00	32,41	31,95	0,46	0,00	1		1		1	1			5		5,03	5,03
	21:00	29,90	29,48	0,42	0,00	1		1		1	1			3		5,03	5,03
	22:00	26,57	26,26	0,32	0,00	1		1		1	1			2		5,03	5,03
	23:00	23,57	23,31	0,26	0,00	1		1		1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης