

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,05	21,00	0,04	0,00			1		1	1					5,02	5,02
	01:00	19,46	19,46	0,00	0,00			1		1	1					4,48	4,43
	02:00	18,45	18,45	0,00	0,00			1		1	1					3,42	3,42
	03:00	17,83	17,83	0,00	0,00			1		1	1					2,83	2,81
	04:00	17,65	17,65	0,00	0,00			1		1	1					2,61	2,61
	05:00	17,97	17,97	0,00	0,00			1		1	1					2,93	2,93
	06:00	18,81	18,81	0,00	0,00			1		1	1					3,75	3,74
	07:00	19,11	19,11	0,00	0,00			1		1	1					4,06	4,05
	08:00	19,47	19,45	0,02	0,00			1		1	1					4,46	4,46
	09:00	20,04	19,99	0,06	0,00			1		1	1					4,90	4,91
	10:00	20,95	20,95	0,00	0,00			1		1	1					5,00	5,01
	11:00	23,72	23,72	0,00	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	12:00	25,52	25,52	0,00	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	13:00	23,63	23,60	0,04	0,00			1		1	1			3		4,85	5,03
	14:00	20,55	20,54	0,01	0,00			1		1	1			1		4,97	4,99
	15:00	20,67	20,60	0,07	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	16:00	22,91	22,78	0,13	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	17:00	27,58	27,29	0,30	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	18:00	31,34	31,01	0,33	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	19:00	31,93	31,76	0,17	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	20:00	31,36	31,27	0,09	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	21:00	29,08	29,06	0,02	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	22:00	25,98	25,97	0,01	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	23:00	22,78	22,78	0,00	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 10:15 - 13:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης