

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,14	19,51	0,63	0,00			1		1	1					4,88	4,87
	01:00	18,75	18,10	0,65	0,00			1		1	1					3,78	3,77
	02:00	18,11	17,48	0,63	0,00			1		1	1					3,11	3,09
	03:00	17,68	16,94	0,74	0,00			1		1	1					2,69	2,69
	04:00	17,68	17,03	0,65	0,00			1		1	1					2,69	2,68
	05:00	18,48	17,34	1,14	0,00			1		1	1					3,40	3,43
	06:00	20,55	19,49	1,06	0,00			1		1	1					4,96	4,97
	07:00	23,08	22,47	0,62	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	08:00	23,95	23,54	0,41	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	09:00	23,45	23,02	0,43	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	10:00	23,76	23,32	0,44	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	11:00	24,28	23,46	0,82	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	12:00	24,61	24,19	0,42	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	13:00	25,01	24,88	0,13	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	14:00	25,93	25,86	0,07	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	15:00	25,16	25,07	0,09	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	16:00	26,06	26,06	0,00	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	17:00	30,00	29,90	0,09	0,00			1		1	1			6		5,03	5,03
	18:00	32,25	31,45	0,79	0,00	1		1		1	1			6		5,03	5,03
	19:00	32,62	31,95	0,67	0,00	1		1		1	1			6		5,03	5,03
20:00	32,21	31,24	0,97	0,00	1		1		1	1			6		5,03	5,03	
21:00	29,92	28,51	1,41	0,00	1		1		1	1			3		5,03	5,03	
22:00	26,43	25,32	1,11	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03	
23:00	22,86	21,84	1,02	0,00			1			1	1			1		5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης