

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,31	20,09	0,22	0,00			1		1	1					4,93	4,90
	01:00	18,65	18,65	0,00	0,00			1		1	1					3,65	3,62
	02:00	17,98	17,98	0,00	0,00			1		1	1					2,99	2,94
	03:00	17,65	17,64	0,01	0,00			1		1	1					2,63	2,64
	04:00	17,57	17,36	0,21	0,00			1		1	1					2,55	2,56
	05:00	18,44	18,11	0,33	0,00			1		1	1					3,40	3,40
	06:00	20,22	19,85	0,37	0,00			1		1	1					4,83	4,85
	07:00	22,98	22,62	0,35	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	08:00	23,82	23,36	0,46	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	09:00	24,43	24,05	0,38	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	10:00	24,76	24,01	0,75	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	11:00	25,57	24,66	0,91	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	12:00	27,08	26,29	0,79	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	13:00	28,28	27,20	1,08	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	14:00	28,08	25,26	2,82	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	15:00	26,35	23,41	2,94	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	16:00	26,38	23,96	2,42	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	17:00	30,35	28,04	2,31	0,00			1		1	1			6		5,02	5,03
	18:00	33,15	30,58	2,57	0,00			1		1	1			8		5,02	5,03
	19:00	33,21	31,29	1,92	0,00			1		1	1			9		5,02	5,03
	20:00	33,06	31,43	1,63	0,00			1		1	1			9		5,02	5,03
	21:00	30,43	28,67	1,76	0,00			1		1	1			7		5,02	5,03
	22:00	26,54	24,38	2,16	0,00			1		1	1			3		5,02	5,03
	23:00	23,06	21,13	1,93	0,00			1		1	1			1		5,02	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης