

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	19,99	18,70	1,30	0,00			1		1	1					4,79	4,78
	01:00	18,66	17,28	1,38	0,00			1		1	1					3,66	3,66
	02:00	18,08	16,69	1,40	0,00			1		1	1					3,11	3,10
	03:00	17,57	16,34	1,23	0,00			1		1	1					2,56	2,57
	04:00	17,50	16,54	0,96	0,00			1		1	1					2,50	2,49
	05:00	18,37	17,12	1,25	0,00			1		1	1					3,31	3,35
	06:00	20,75	19,70	1,05	0,00			1		1	1					4,93	4,94
	07:00	23,29	21,95	1,34	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	08:00	24,87	23,57	1,29	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	09:00	25,02	23,65	1,38	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	10:00	24,99	22,84	2,15	0,00			1		1	1			2		4,96	5,03
	11:00	24,80	23,27	1,53	0,00			1		1	1			2		4,73	5,03
	12:00	25,57	23,77	1,80	0,00			1		1	1			2		4,73	5,03
	13:00	25,44	23,40	2,04	0,00			1		1	1			2		4,73	5,03
	14:00	24,13	22,66	1,46	0,00			1		1	1			2		4,73	5,03
	15:00	24,02	22,27	1,75	0,00			1		1	1			2		4,96	5,03
	16:00	25,93	23,92	2,00	0,00			1		1	1			3		5,02	5,03
	17:00	29,96	28,29	1,66	0,00			1		1	1			6		5,02	5,03
	18:00	32,38	30,66	1,71	0,00			1		1	1			8		5,02	5,03
	19:00	33,00	31,64	1,36	0,00			1		1	1			8		5,02	5,03
	20:00	32,55	31,52	1,02	0,00			1		1	1			9		5,02	5,03
	21:00	30,24	29,44	0,80	0,00			1		1	1			7		5,02	5,03
	22:00	26,43	25,63	0,80	0,00			1		1	1			4		5,02	5,03
	23:00	23,05	22,42	0,63	0,00			1		1	1			1		5,02	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 08:40 – 15:10

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης