

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,40	19,93	0,47	0,00			1		1	1					4,92	4,91
	01:00	18,70	18,21	0,49	0,00			1		1	1					3,75	3,72
	02:00	18,16	17,87	0,30	0,00			1		1	1					3,19	3,14
	03:00	17,66	17,45	0,21	0,00			1		1	1					2,66	2,65
	04:00	17,58	17,40	0,18	0,00			1		1	1					2,58	2,56
	05:00	18,62	18,32	0,30	0,00			1		1	1					3,57	3,58
	06:00	20,60	20,34	0,26	0,00			1		1	1					4,83	4,65
	07:00	23,12	22,93	0,19	0,00			1		1			1	2		3,75	3,73
	08:00	24,53	24,44	0,09	0,00			1		1	1			4		4,82	4,99
	09:00	24,52	24,52	0,00	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	10:00	24,34	24,34	0,00	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	11:00	25,48	25,47	0,01	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	12:00	26,61	26,59	0,03	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	13:00	26,77	26,75	0,03	0,00			1		1	1			6		5,03	5,03
	14:00	26,86	26,83	0,03	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	15:00	26,28	26,23	0,05	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	16:00	27,37	27,36	0,01	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	17:00	30,96	30,90	0,06	0,00			1		1	1			8		5,03	5,03
	18:00	32,77	32,75	0,03	0,00			1		1	1			9		5,03	5,03
	19:00	32,61	32,60	0,00	0,00			1		1	1			9		5,03	5,03
	20:00	32,44	32,44	0,00	0,00			1		1	1			9		5,03	5,03
	21:00	30,45	30,45	0,00	0,00			1		1	1			8		5,03	5,03
	22:00	26,94	26,78	0,16	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	23:00	23,69	23,16	0,53	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης