

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	19,61	18,03	1,58	0,00			1		1	1					1,65	4,54
	01:00	18,48	17,05	1,43	0,00			1		1	1					1,50	3,48
	02:00	17,77	16,95	0,82	0,00			1		1	1					1,57	2,84
	03:00	16,08	15,58	0,50	0,00			1		1	1					1,59	1,13
	04:00	16,62	16,09	0,54	0,00			1		1	1					1,59	1,57
	05:00	17,88	17,07	0,80	0,00			1		1	1					1,59	2,79
	06:00	19,57	18,78	0,80	0,00			1		1	1					1,59	4,50
	07:00	22,86	22,50	0,36	0,00			1		1	1			2		1,59	5,03
	08:00	24,95	24,89	0,06	0,00			1		1	1			4		3,85	5,03
	09:00	25,98	25,96	0,02	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	10:00	25,51	25,29	0,22	0,00			1		1	1			5		5,02	5,03
	11:00	27,67	27,16	0,51	0,00			1		1	1			5		5,02	5,03
	12:00	28,52	28,11	0,41	0,00			1		1	1			6		5,02	5,03
	13:00	28,61	27,95	0,67	0,00			1		1	1			6		5,02	4,65
	14:00	24,96	24,28	0,69	0,00			1		1	1			4		5,02	5,03
	15:00	24,37	23,87	0,50	0,00			1		1	1			3		5,02	5,03
	16:00	25,58	25,33	0,25	0,00			1		1	1			4		5,02	5,03
	17:00	30,11	30,07	0,04	0,00			1		1	1			7		5,02	5,03
	18:00	32,78	32,71	0,07	0,00			1		1	1			9		5,02	5,03
	19:00	33,44	33,33	0,11	0,00			1		1	1			10		5,02	5,03
	20:00	32,89	32,88	0,01	0,00			1		1	1			10		5,02	5,03
	21:00	30,50	30,50	0,00	0,00			1		1	1			9		5,02	5,03
	22:00	26,67	26,67	0,00	0,00			1		1	1			4		5,02	5,03
	23:00	23,14	23,13	0,01	0,00			1		1	1			1		5,02	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 02:50 - 05:30. Στο διάστημα 06:05 - 13:15 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης