

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)													
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	22,97	22,95	0,02	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	01:00	20,85	20,85	0,00	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	02:00	19,89	19,89	0,00	0,00			1		1	1					4,81	4,78
	03:00	19,10	19,08	0,02	0,00			1		1	1					4,08	4,09
	04:00	18,79	18,77	0,01	0,00			1		1	1					3,76	3,76
	05:00	19,24	19,24	0,00	0,00			1		1	1					4,22	4,20
	06:00	20,05	20,05	0,00	0,00			1		1	1					4,84	4,86
	07:00	21,20	21,20	0,00	0,00			1		1	1			1		5,02	5,02
	08:00	20,97	20,97	0,00	0,00			1		1	1			2		4,88	4,87
	09:00	20,32	20,30	0,01	0,00			1		1	1			1		4,85	4,85
	10:00	20,24	20,24	0,00	0,00			1		1	1					5,01	5,01
	11:00	20,71	20,57	0,14	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	12:00	21,67	21,56	0,11	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	13:00	21,97	21,92	0,05	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	14:00	22,28	22,19	0,09	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	15:00	22,81	22,64	0,17	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	16:00	25,88	25,54	0,33	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	17:00	31,91	31,25	0,66	0,00			1		1	1			6		5,03	5,03
	18:00	34,88	33,86	1,02	0,00			1		1	1		1	5		5,03	5,03
	19:00	35,50	34,32	1,18	0,00			1		1	1		1	6		5,03	5,03
	20:00	34,59	33,37	1,22	0,00			1		1	1		1	5		5,03	5,03
	21:00	32,25	29,60	2,64	0,00			1		1	1			6		5,03	5,03
	22:00	28,72	25,68	3,04	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	23:00	25,04	21,51	3,53	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 08:30 - 14:25 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης