

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,68	17,61	4,07	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	01:00	19,76	15,84	3,92	0,00			1		1	1					4,72	4,69
	02:00	18,93	16,07	2,85	0,00			1		1	1					3,96	3,93
	03:00	18,62	15,82	2,80	0,00			1		1	1					3,61	3,59
	04:00	18,46	15,10	3,36	0,00			1		1	1					3,45	3,46
	05:00	19,30	15,16	4,14	0,00			1		1	1					4,25	4,28
	06:00	21,89	17,29	4,60	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	07:00	24,67	19,85	4,81	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	08:00	25,62	20,74	4,88	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	09:00	25,83	21,00	4,83	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	10:00	25,07	20,25	4,82	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	11:00	26,47	21,57	4,90	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	12:00	26,75	21,84	4,91	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	13:00	27,10	22,19	4,91	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	14:00	27,04	22,15	4,89	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	15:00	27,64	22,73	4,91	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	16:00	28,98	24,34	4,64	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	17:00	33,73	28,90	4,83	0,00			1		1	1			6		5,03	5,03
	18:00	35,72	30,82	4,90	0,00			1		1	1			8		5,03	5,03
	19:00	35,78	30,92	4,86	0,00			1		1	1			8		5,03	5,03
	20:00	35,19	30,30	4,89	0,00			1		1	1			8		5,03	5,03
	21:00	32,47	27,58	4,89	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	22:00	28,40	23,49	4,91	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	23:00	24,28	19,38	4,90	0,00			1		1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης