

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,21	16,37	4,84	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	01:00	19,42	14,55	4,87	0,00					1	1					5,03	5,03
	02:00	18,70	13,82	4,87	0,00					1	1					5,03	5,03
	03:00	18,21	13,38	4,84	0,00					1	1					5,03	5,03
	04:00	18,17	13,33	4,83	0,00					1	1					5,03	5,03
	05:00	18,87	14,02	4,85	0,00					1	1					5,03	5,03
	06:00	21,28	16,46	4,83	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	07:00	24,44	19,61	4,82	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	08:00	25,25	20,36	4,89	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	09:00	26,27	21,37	4,90	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	10:00	25,06	20,17	4,89	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	11:00	25,55	20,65	4,90	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	12:00	27,78	22,91	4,87	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	13:00	26,68	21,83	4,84	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	14:00	26,22	21,34	4,88	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	15:00	26,41	21,52	4,89	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	16:00	28,23	23,33	4,91	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	17:00	32,62	27,75	4,87	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	18:00	34,47	29,77	4,70	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	19:00	34,51	29,74	4,77	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	20:00	34,08	29,20	4,88	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	21:00	31,23	26,40	4,83	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	22:00	27,39	22,49	4,91	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	23:00	23,65	18,75	4,91	0,00			1		1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης