

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡ. Ε. Ε. Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,82	15,93	4,88	0,00			1		1	1					5,01	5,01
	01:00	19,16	14,28	4,88	0,00					1	1					5,02	5,03
	02:00	18,26	13,35	4,91	0,00					1	1					5,03	5,03
	03:00	17,98	13,29	4,68	0,00					1	1					5,03	5,03
	04:00	17,92	13,62	4,30	0,00					1	1					5,03	5,03
	05:00	18,68	13,79	4,89	0,00					1	1					5,03	5,03
	06:00	21,17	16,27	4,90	0,00					1	1					5,03	5,03
	07:00	24,11	19,22	4,90	0,00			1			1			4		5,03	5,03
	08:00	26,35	21,47	4,89	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	09:00	27,80	22,92	4,88	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	10:00	27,84	23,06	4,78	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	11:00	28,01	24,12	3,90	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	12:00	29,41	25,60	3,81	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	13:00	29,42	25,56	3,86	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	14:00	28,29	24,23	4,05	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	15:00	27,77	23,50	4,27	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	16:00	29,06	25,50	3,56	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	17:00	32,95	28,76	4,20	0,00			1		1	1			6		5,03	5,03
	18:00	34,92	31,00	3,91	0,00			1		1	1			8		5,03	5,03
	19:00	35,24	30,62	4,62	0,00			1		1	1			10		5,03	5,03
	20:00	34,35	30,12	4,22	0,00			1		1	1			8		5,03	5,03
	21:00	31,98	28,40	3,58	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	22:00	27,72	23,93	3,79	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	23:00	23,87	20,27	3,60	0,00			1		1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης