

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,87	17,08	3,79	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	01:00	19,16	14,69	4,48	0,00					1	1					5,03	5,03
	02:00	18,64	14,50	4,14	0,00					1	1					5,03	5,03
	03:00	18,14	14,22	3,92	0,00					1	1					5,03	5,03
	04:00	18,00	14,41	3,58	0,00					1	1					5,03	5,03
	05:00	18,65	14,59	4,06	0,00					1	1					5,03	5,03
	06:00	21,32	16,81	4,51	0,00					1	1			2		5,03	5,03
	07:00	24,11	20,07	4,03	0,00					1	1			5		5,03	5,03
	08:00	25,96	21,36	4,60	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	09:00	26,01	21,20	4,81	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	10:00	26,01	21,28	4,73	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	11:00	27,08	22,63	4,45	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	12:00	26,37	22,42	3,95	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	13:00	26,86	22,05	4,80	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	14:00	25,90	21,07	4,83	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	15:00	25,07	20,47	4,60	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	16:00	27,19	23,68	3,51	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	17:00	31,28	27,97	3,31	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	18:00	33,15	29,63	3,52	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	19:00	33,60	29,75	3,85	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	20:00	32,96	28,99	3,97	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	21:00	30,69	26,77	3,92	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	22:00	26,98	23,17	3,80	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	23:00	23,39	19,42	3,97	0,00			1	1		1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης