

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025		00:00	19,96	16,28	3,68	0,00				1	1					5,03	5,03
		01:00	18,54	15,03	3,51	0,00				1	1					5,03	5,03
		02:00	17,66	14,56	3,10	0,00				1	1					5,03	5,03
		03:00	17,15	13,51	3,63	0,00				1	1					5,03	5,03
		04:00	16,90	13,57	3,33	0,00				1	1					5,03	5,03
		05:00	17,30	14,05	3,25	0,00				1	1					5,03	5,03
		06:00	18,07	14,55	3,52	0,00			1		1					5,02	5,03
		07:00	19,04	15,51	3,54	0,00			1		1					5,03	5,03
		08:00	21,15	16,81	4,34	0,00		1	1		1					5,03	5,03
		09:00	22,76	18,47	4,29	0,00		1	1		1					5,03	5,03
		10:00	23,54	18,79	4,75	0,00		1	1		1					5,03	5,03
		11:00	26,25	21,83	4,42	0,00		1	1		1			1		5,03	5,03
		12:00	28,36	25,03	3,33	0,00		1	1	1	1					5,02	5,03
		13:00	28,83	25,63	3,20	0,00		1	1	1	1					5,03	5,03
		14:00	27,11	24,05	3,07	0,00		1	1	1	1					5,03	5,03
		15:00	25,52	22,89	2,63	0,00		1	1	1	1					5,00	5,00
		16:00	25,80	23,84	1,96	0,00		1	1	1	1					5,03	5,03
		17:00	29,69	28,82	0,87	0,00		1	1	1	1					5,03	5,03
		18:00	31,81	30,67	1,14	0,00		1	1	1	1			2		5,03	5,03
		19:00	32,33	31,55	0,79	0,00		1	1	1	1			2		5,03	5,03
		20:00	31,51	30,95	0,56	0,00		1	1	1	1			2		5,03	5,03
		21:00	29,02	28,08	0,94	0,00		1	1	1	1			1		5,03	5,03
		22:00	26,00	24,72	1,28	0,00		1	1	1	1					5,02	5,02
		23:00	22,76	21,86	0,89	0,00		1	1	1	1					4,41	4,46

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης