

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025		00:00	20,11	19,13	0,97	0,00		1	1	1						3,90	3,89
		01:00	18,61	17,54	1,07	0,00		1	1	1						3,82	3,77
		02:00	17,99	16,66	1,33	0,00		1	1	1						3,43	3,42
		03:00	17,68	16,82	0,86	0,00		1	1	1						3,15	3,14
		04:00	17,64	17,11	0,53	0,00		1	1	1						3,11	3,11
		05:00	18,52	17,86	0,66	0,00		1	1	1						3,37	3,32
		06:00	21,14	20,12	1,02	0,00		1	1	1						4,48	4,54
		07:00	25,12	23,74	1,37	0,00		1	1	1				2		5,03	5,03
		08:00	25,23	23,93	1,30	0,00		1	1	1				2		5,03	5,03
		09:00	25,47	24,68	0,78	0,00		1	1	1				3		5,03	5,03
		10:00	24,48	23,91	0,57	0,00		1	1	1				3		5,03	5,03
		11:00	24,24	23,81	0,43	0,00		1	1	1				2		5,03	5,03
		12:00	24,63	24,26	0,37	0,00		1	1	1				2		5,03	5,03
		13:00	25,47	24,99	0,49	0,00		1	1	1				3		5,03	5,03
		14:00	24,79	24,36	0,43	0,00		1	1	1				3		5,03	5,03
		15:00	24,87	24,58	0,30	0,00		1	1	1				2		5,03	5,03
		16:00	27,06	27,01	0,05	0,00		1	1	1				4		5,03	5,03
		17:00	32,38	32,37	0,01	0,00		1	1	1				8		5,03	5,03
		18:00	34,71	34,71	0,00	0,00		1	1	1				10	1	5,03	5,03
		19:00	35,16	35,16	0,00	0,00		1	1	1				10	1	5,03	5,03
		20:00	35,04	35,04	0,00	0,00		1	1	1				10	1	5,03	5,03
		21:00	32,64	32,64	0,00	0,00		1	1	1				9		5,03	5,03
		22:00	29,15	29,15	0,00	0,00		1	1	1				6		5,03	5,03
		23:00	24,81	24,42	0,39	0,00		1	1	1				2		5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης