

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,68	21,04	0,63	0,00			1	1	1						4,89	4,87
	01:00	19,89	19,18	0,71	0,00			1	1	1						3,57	3,55
	02:00	19,13	18,21	0,92	0,00			1	1	1						3,32	3,33
	03:00	18,63	17,62	1,01	0,00			1	1	1						3,60	3,60
	04:00	18,59	17,66	0,93	0,00			1	1	1						3,27	3,24
	05:00	19,30	18,30	1,00	0,00			1	1	1						2,91	2,91
	06:00	22,20	20,92	1,28	0,00			1	1	1						4,90	4,93
	07:00	25,50	23,94	1,56	0,00			1	1	1				2		5,03	5,03
	08:00	26,84	24,67	2,18	0,00			1	1	1				3		5,03	5,03
	09:00	26,33	23,71	2,62	0,00			1	1	1				3		5,03	5,03
	10:00	24,53	21,46	3,06	0,00			1	1	1				2		5,03	5,03
	11:00	24,90	21,73	3,17	0,00			1	1	1				1		5,03	5,03
	12:00	25,62	22,55	3,07	0,00			1	1	1				2		5,02	5,03
	13:00	28,35	25,12	3,23	0,00			1	1	1				3		5,03	5,03
	14:00	28,81	25,10	3,71	0,00			1	1	1				3		5,03	5,03
	15:00	28,09	23,99	4,10	0,00			1	1	1				2		5,03	5,03
	16:00	30,14	25,58	4,55	0,00			1	1	1				3		5,03	5,03
	17:00	34,68	29,89	4,79	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	18:00	36,72	32,41	4,31	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	19:00	36,87	32,19	4,69	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	20:00	36,07	31,61	4,46	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	21:00	33,61	29,11	4,50	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	22:00	29,41	25,20	4,21	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	23:00	25,17	20,80	4,37	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης