

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025		Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)											
		00:00	21,81	17,81	4,00	0,00			1		1	1				5,03	5,03
		01:00	19,98	15,58	4,40	0,00			1		1	1				5,03	5,03
		02:00	19,35	15,09	4,26	0,00					1	1				5,03	5,03
		03:00	19,04	14,79	4,24	0,00					1	1				5,03	5,03
		04:00	18,99	14,45	4,54	0,00					1	1				5,03	5,03
		05:00	19,99	15,32	4,67	0,00					1	1				5,03	5,03
		06:00	22,73	17,97	4,76	0,00		1			1	1				5,03	5,03
		07:00	26,64	21,82	4,82	0,00		1			1	1		1		5,03	5,03
		08:00	29,09	24,25	4,84	0,00		1			1	1		3		5,03	5,03
		09:00	30,40	25,59	4,81	0,00		1			1	1		4		5,03	5,03
		10:00	30,72	25,93	4,79	0,00		1			1	1		4		5,03	5,03
		11:00	30,39	25,68	4,71	0,00		1	1		1	1		3		5,03	5,03
		12:00	31,61	26,83	4,77	0,00		1	1		1	1				5,03	5,03
		13:00	31,87	27,15	4,72	0,00		1	1		1	1				5,03	5,03
		14:00	31,34	26,50	4,84	0,00		1	1		1	1				5,03	5,03
		15:00	31,28	26,50	4,79	0,00		1	1		1	1				5,03	5,03
		16:00	31,87	26,97	4,90	0,00		1	1		1	1				5,03	5,03
		17:00	36,14	31,24	4,90	0,00		1	1		1	1		2		5,03	5,03
		18:00	37,60	32,68	4,91	0,00		1	1		1	1		3		5,03	5,03
		19:00	37,37	32,76	4,61	0,00		1	1		1	1		3		5,03	5,03
		20:00	36,77	32,23	4,53	0,00		1	1		1	1		3		5,03	5,03
		21:00	34,00	29,99	4,01	0,00		1	1		1	1		2		5,03	5,03
		22:00	29,60	24,81	4,79	0,00		1	1		1	1				5,03	5,03
		23:00	25,43	20,77	4,66	0,00		1			1	1				5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης