

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	19,33	18,98	0,34	0,00			1		1	1					4,36	4,30
	01:00	18,22	18,09	0,13	0,00			1		1	1					3,27	3,25
	02:00	17,63	17,32	0,31	0,00			1		1	1					2,63	2,63
	03:00	17,12	16,61	0,51	0,00			1		1	1					2,12	2,12
	04:00	17,24	16,25	1,00	0,00			1		1	1					2,24	2,23
	05:00	18,09	16,99	1,10	0,00			1		1	1					3,03	3,04
	06:00	20,11	19,39	0,72	0,00			1		1	1					4,78	4,80
	07:00	22,24	22,01	0,23	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	08:00	22,36	22,36	0,00	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	09:00	22,20	22,20	0,00	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	10:00	21,89	21,89	0,00	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	11:00	22,05	22,05	0,00	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	12:00	22,71	22,69	0,02	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	13:00	22,72	22,72	0,00	0,00			1	1	1	1			1		3,47	3,35
	14:00	21,97	21,93	0,04	0,00			1	1	1	1					3,60	3,87
	15:00	21,84	21,84	0,00	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	16:00	23,86	23,86	0,00	0,00			1		1	1			2		4,85	4,84
	17:00	10,93	10,93	0,00	0,00			1		1	1			2	1	5,17	2,09
	18:00	32,08	32,07	0,01	0,00			1		1	1			7	1	5,01	5,02
	19:00	33,84	33,70	0,13	0,00			1		1	1		1	7		5,03	5,03
	20:00	32,74	32,54	0,20	0,00			1		1	1		1	5		5,03	5,03
	21:00	30,14	29,93	0,20	0,00			1		1	1		1	4		5,03	5,03
	22:00	26,46	26,17	0,29	0,00			1		1	1			2		5,01	5,01
	23:00	22,92	22,47	0,44	0,00			1		1	1					3,63	3,78

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 17:10 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω της βλάβης της G8.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης