

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Α Ν Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,70	4,34	0,36	1				1						0,38	0,37	
	01:00	4,35	4,26	0,10	1				1						0,11	0,11	
	02:00	4,17	3,36	0,80					1						0,80	0,83	
	03:00	4,02	3,26	0,76					1						0,77	0,77	
	04:00	4,03	3,27	0,76					1						0,76	0,77	
	05:00	4,25	3,28	0,97					1						0,96	0,98	
	06:00	4,85	3,29	1,56					1						1,56	1,58	
	07:00	5,81	3,78	2,03					1						2,02	2,03	
	08:00	6,46	4,20	2,25					1						2,25	2,25	
	09:00	6,88	4,51	2,37	1				1						2,37	2,37	
	10:00	7,10	4,68	2,42	1				1						2,43	2,47	
	11:00	7,07	5,47	1,60	1				1						1,89	2,47	
	12:00	7,39	5,66	1,73	1				1						2,19	2,58	
	13:00	7,39	5,94	1,46	1				1						1,63	2,59	
	14:00	7,10	5,35	1,75	1				1						2,45	2,49	
	15:00	7,02	5,27	1,74	1				1						2,46	2,46	
	16:00	6,92	5,20	1,72	1				1						2,42	2,42	
	17:00	7,66	5,32	2,34	1				1						2,61	2,64	
	18:00	8,35	5,96	2,38	1		1		1						2,49	2,90	
	19:00	8,47	6,04	2,42	1		1		1						2,49	2,96	
	20:00	8,25	5,73	2,52	1		1		1						2,60	2,83	
	21:00	7,45	5,41	2,04	1		1		1						2,07	2,05	
	22:00	6,39	5,16	1,23	1		1		1						1,23	1,26	
	23:00	5,55	4,32	1,23	1				1						1,25	1,22	

Το διάστημα 08:40 – 15:00 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο. Στα διαστήματα 10:50 – 14:30 και 17:45 – 20:25 εκτελούνταν εργασίες στα ΑΠ Αγ. Σώζον και Τουρλί αντίστοιχα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης