

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,78	4,03	0,75	1				1							0,75	0,81
	01:00	4,44	3,26	1,18					1							1,19	1,18
	02:00	4,17	3,26	0,91					1							0,91	0,91
	03:00	4,10	3,25	0,84					1							0,85	0,84
	04:00	4,14	3,26	0,88					1							0,88	0,88
	05:00	4,32	3,27	1,05					1							1,04	1,06
	06:00	4,96	3,31	1,64					1							1,64	1,66
	07:00	6,03	3,96	2,07					1							2,07	2,09
	08:00	6,80	4,49	2,31	1				1							2,32	2,34
	09:00	7,30	5,56	1,74	1				1							2,50	2,48
	10:00	7,42	5,93	1,49	1		1		1							1,99	2,00
	11:00	7,51	6,00	1,50	1		1		1							2,10	2,09
	12:00	7,54	5,67	1,88	1		1		1							2,12	2,13
	13:00	7,65	5,46	2,19	1		1		1							2,26	2,24
	14:00	7,25	5,77	1,48	1		1		1							1,84	1,83
	15:00	7,03	5,59	1,45	1		1		1							1,62	1,61
	16:00	6,86	4,79	2,06			1		1							2,05	2,10
	17:00	7,69	5,03	2,65			1		1							2,68	2,69
	18:00	8,45	5,57	2,88	1		1		1							2,95	2,95
	19:00	8,56	5,75	2,82	1		1		1							2,99	2,99
	20:00	8,24	6,10	2,14	1		1		1							2,82	2,81
	21:00	7,48	5,74	1,73	1		1		1							2,19	2,19
	22:00	6,58	4,65	1,93			1		1							2,19	2,18
	23:00	5,60	4,30	1,29				1		1							1,31

Στα διαστήματα 09:10 – 12:25 και 13:50 – 15:35 εκτελούνταν εργασίες στα ΑΠ Αγ. Σώζον και Τουρλί αντίστοιχα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης