

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,65	3,86	0,79					1						0,80	0,86	
	01:00	4,28	3,27	1,01					1						1,04	1,03	
	02:00	4,08	3,26	0,82					1						0,83	0,82	
	03:00	4,01	3,26	0,75					1						0,76	0,75	
	04:00	4,08	3,54	0,53					1						0,81	0,82	
	05:00	4,21	3,89	0,33					1						0,95	0,95	
	06:00	4,77	4,48	0,28					1						1,49	1,51	
	07:00	5,54	5,44	0,10	1				1						1,43	1,43	
	08:00	5,78	5,62	0,16	1				1						1,46	1,45	
	09:00	5,83	5,73	0,10	1				1						1,16	1,11	
	10:00	6,42	6,40	0,02				1	1						0,08	0,04	
	11:00	6,43	6,40	0,03	1			1							0,13	1,82	
	12:00	5,84	5,63	0,21	1			1							0,69	1,56	
	13:00	5,44	5,12	0,33	1			1							1,12	1,11	
	14:00	5,28	4,96	0,33	1			1							0,95	0,95	
	15:00	5,27	5,11	0,15	1			1							0,93	0,92	
	16:00	5,49	5,41	0,08	1			1							1,14	1,14	
	17:00	6,76	6,73	0,03	1	1		1							1,86	1,89	
	18:00	7,58	7,58	0,01	1	1		1							2,17	2,16	
	19:00	7,56	7,56	0,00	1	1		1							2,13	2,14	
	20:00	7,43	7,26	0,17	1	1		1							2,05	2,02	
	21:00	6,51	5,98	0,53	1	1		1							1,46	1,48	
	22:00	5,72	5,17	0,55	1			1							1,42	1,40	
	23:00	5,02	4,71	0,31	1			1							0,75	0,75	

Η μονάδα G4 εντάχθηκε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση. Το ΑΠ Αγ. Σώζον παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 11:55 - 14:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης