

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,67	3,29	1,37					1						1,39	1,38	
	01:00	4,27	3,26	1,01					1						1,01	1,01	
	02:00	4,17	3,27	0,90					1						0,91	0,91	
	03:00	4,05	3,25	0,80					1						0,81	0,83	
	04:00	4,08	3,26	0,83					1						0,83	0,86	
	05:00	4,32	3,27	1,05					1						1,05	1,07	
	06:00	4,92	3,41	1,50					1						1,50	1,50	
	07:00	5,71	3,95	1,76					1						1,75	1,76	
	08:00	5,75	4,00	1,75					1						1,75	1,75	
	09:00	5,95	4,27	1,68			1		1						1,68	1,67	
	10:00	5,89	4,34	1,54			1		1						1,55	1,55	
	11:00	5,72	4,33	1,38			1		1						1,39	1,39	
	12:00	5,85	4,35	1,51			1		1						1,51	1,52	
	13:00	5,92	4,34	1,59			1		1						1,59	1,58	
	14:00	5,70	4,33	1,37			1		1						1,38	1,36	
	15:00	5,45	5,20	0,25	1		1		1						0,39	0,37	
	16:00	6,01	4,42	1,59	1			1							1,57	1,66	
	17:00	7,16	4,95	2,21	1			1							2,21	2,21	
	18:00	7,62	5,26	2,35	1			1							2,36	2,36	
	19:00	7,70	5,31	2,38	1			1							2,38	2,38	
	20:00	7,50	5,18	2,32	1			1							2,33	2,33	
	21:00	6,97	4,80	2,17	1			1							2,17	2,16	
	22:00	6,20	4,37	1,82	1			1							1,83	1,82	
	23:00	5,33	4,31	1,02	1			1							1,03	1,01	

Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 03:00 με 5:05. Μερική διακοπή στις 15:00 λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης