

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. HZ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,92	4,89	0,02			1			1	2,65
	01:00	4,60	4,57	0,03			1			1	2,65
	02:00	4,43	4,43	0,00			1			1	2,65
	03:00	4,39	4,39	0,00			1			1	2,65
	04:00	4,32	4,32	0,00			1			1	2,65
	05:00	3,73	3,73	0,00			1				2,65
	06:00	3,74	3,74	0,00			1				2,65
	07:00	3,80	3,79	0,00			1				2,61
	08:00	4,11	4,11	0,00			1				2,30
	09:00	4,40	4,40	0,00			1			1	2,56
	10:00	4,81	4,81	0,00			1			1	2,65
	11:00	5,50	5,48	0,02			1			2	2,65
	12:00	5,63	5,59	0,04			1			2	2,65
	13:00	5,82	5,82	0,00			1			2	2,43
	14:00	5,72	5,67	0,05			1			2	2,65
	15:00	5,26	5,05	0,21			1			2	2,65
	16:00	4,81	4,61	0,20			1			1	2,65
	17:00	5,04	4,97	0,07			1			1	2,34
	18:00	5,49	5,49	0,00			1			2	2,56
	19:00	5,32	5,32	0,00			1			2	2,65
	20:00	5,77	5,77	0,00			1			2	2,65
	21:00	5,81	5,81	0,00			1			2	2,61
	22:00	5,62	5,62	0,00			1			2	2,52
	23:00	5,38	5,35	0,03			1			2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης