

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	5,10	4,87	0,24			1			2	2,65
	01:00	4,21	3,68	0,53			1			1	2,65
	02:00	3,93	3,48	0,44			1				2,65
	03:00	3,82	3,40	0,42			1				2,65
	04:00	3,76	3,38	0,38			1				2,65
	05:00	3,67	3,31	0,36			1				2,65
	06:00	3,69	3,56	0,13			1				2,61
	07:00	3,63	3,51	0,12			1				2,65
	08:00	4,30	4,07	0,23			1				2,65
	09:00	4,87	4,69	0,18			1			1	2,39
	10:00	5,27	5,15	0,12			1			2	2,61
	11:00	5,42	5,38	0,04			1			2	2,65
	12:00	5,46	5,38	0,08			1			2	2,65
	13:00	5,28	5,05	0,23			1			2	2,12
	14:00	4,29	4,29	0,00			1			1	0,00
	15:00	4,19	4,19	0,00			1			1	0,00
	16:00	4,61	4,61	0,00			1			1	0,00
	17:00	5,00	5,00	0,00			1			1	0,00
	18:00	5,94	5,94	0,00			1			2	0,00
	19:00	5,90	5,90	0,00			1			2	0,00
	20:00	5,79	5,79	0,00			1			2	0,00
	21:00	5,70	5,70	0,00			1			2	0,00
	22:00	5,79	5,79	0,00			1			3	0,00
	23:00	4,89	4,89	0,00			1			2	0,00

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 13:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης