

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. HZ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,66	4,66	0,00			1			1	0,00
	01:00	4,39	4,39	0,00			1			1	0,00
	02:00	4,36	4,36	0,00			1			1	0,00
	03:00	4,44	4,44	0,00			1			1	0,00
	04:00	4,50	4,50	0,00			1			1	0,00
	05:00	5,23	5,23	0,00			1			2	0,00
	06:00	5,12	5,12	0,00			1			2	0,00
	07:00	5,47	5,47	0,00			1			2	0,00
	08:00	5,62	5,62	0,00			1			2	0,00
	09:00	4,62	4,62	0,00			1			1	1,28
	10:00	5,34	5,34	0,00		1	1				2,30
	11:00	5,48	5,48	0,00		1	1				1,86
	12:00	5,33	5,33	0,00		1	1				2,12
	13:00	4,70	4,70	0,00			1			1	2,47
	14:00	4,62	4,62	0,00			1			1	2,65
	15:00	5,21	5,21	0,00			1			2	2,43
	16:00	5,67	5,67	0,00		1	1			1	2,43
	17:00	6,00	6,00	0,00		1	1				2,65
	18:00	6,41	6,41	0,00		1	1				2,65
	19:00	6,14	6,14	0,00		1	1				2,65
	20:00	5,92	5,92	0,00		1	1				2,39
	21:00	5,35	5,35	0,00		1	1				2,65
	22:00	4,91	4,91	0,00		1	1				2,65
	23:00	4,54	4,54	0,01			1			1	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:30. Στις 09:10 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης σε φορητό Η/Ζ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης