

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,71	4,70	0,01			1			1	2,65
	01:00	4,75	4,75	0,00			1			1	2,65
	02:00	4,59	4,59	0,00			1			1	2,65
	03:00	4,61	4,61	0,00			1			1	2,65
	04:00	4,28	4,28	0,00			1			1	2,65
	05:00	4,01	3,99	0,02			1			1	2,65
	06:00	4,14	4,05	0,10			1			1	2,65
	07:00	4,24	4,18	0,07			1			1	2,65
	08:00	4,25	4,21	0,03			1			1	2,65
	09:00	4,53	4,53	0,01			1			1	2,39
	10:00	5,17	5,15	0,03			1			2	2,65
	11:00	5,30	5,30	0,01			1			2	2,65
	12:00	5,45	5,45	0,00			1			2	2,65
	13:00	5,42	5,42	0,00			1			2	2,47
	14:00	5,57	5,56	0,01			1			3	2,61
	15:00	5,79	5,79	0,00			1			3	2,65
	16:00	5,74	5,74	0,00			1			3	2,65
	17:00	6,16	6,16	0,00			1			3	2,61
	18:00	5,58	5,58	0,00			1			2	2,47
	19:00	5,58	5,51	0,08			1			3	2,65
	20:00	5,51	5,35	0,16			1			2	2,65
	21:00	5,84	5,64	0,20			1			2	2,65
	22:00	5,74	5,49	0,24			1			2	2,47
	23:00	5,50	5,33	0,16			1			2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης