

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. HZ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	5,09	5,00	0,08			1			2	2,65
	01:00	4,84	4,79	0,06			1			2	2,65
	02:00	4,77	4,77	0,00			1			2	2,65
	03:00	4,29	4,29	0,00			1			1	2,65
	04:00	4,28	3,81	0,48			1			1	2,65
	05:00	4,52	3,79	0,73			1				2,65
	06:00	4,43	4,10	0,33			1				2,65
	07:00	4,69	4,64	0,05			1			1	2,56
	08:00	5,19	5,15	0,05			1			2	2,56
	09:00	5,49	5,36	0,14			1			2	2,65
	10:00	5,64	5,38	0,26			1			3	2,65
	11:00	5,66	5,40	0,25			1			2	2,65
	12:00	5,83	5,38	0,45			1			2	2,47
	13:00	5,87	5,25	0,62			1			2	2,65
	14:00	5,85	5,54	0,31			1			2	2,65
	15:00	5,69	5,19	0,50			1			2	2,65
	16:00	5,88	4,94	0,94			1			2	2,30
	17:00	5,77	4,53	1,24			1			2	2,65
	18:00	5,73	5,33	0,40			1			2	2,65
	19:00	5,73	5,13	0,59			1			2	2,65
	20:00	5,86	5,05	0,80			1			2	2,52
	21:00	5,58	5,27	0,31			1			2	2,65
	22:00	5,37	5,05	0,31			1			2	2,65
	23:00	5,12	4,13	0,98			1			1	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης