

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,57	3,35	1,22			1				2,65
	01:00	3,99	3,26	0,73			1				0,96
	02:00	3,95	3,36	0,58			1				0,60
	03:00	3,92	3,34	0,58			1				0,60
	04:00	3,86	3,28	0,58			1				0,60
	05:00	4,07	3,48	0,58			1				0,60
	06:00	4,62	3,99	0,62			1				0,80
	07:00	4,82	3,93	0,88			1			1	1,35
	08:00	5,17	3,41	1,76			1				1,74
	09:00	5,49	3,74	1,75			1				2,49
	10:00	5,56	3,85	1,71			1				2,65
	11:00	5,70	3,99	1,71			1				2,65
	12:00	5,80	3,55	2,25			1				2,65
	13:00	5,63	3,12	2,51			1				2,43
	14:00	5,57	3,05	2,52			1				2,65
	15:00	5,25	2,69	2,56			1				2,65
	16:00	5,35	2,85	2,50			1				2,65
	17:00	5,93	3,40	2,53			1				2,47
	18:00	6,48	3,93	2,55			1				2,65
	19:00	6,72	4,13	2,59			1				2,65
	20:00	6,77	4,20	2,57			1				2,65
	21:00	6,38	3,79	2,59			1				2,56
	22:00	5,77	3,42	2,35			1				2,52
	23:00	5,20	3,21	1,99			1				2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης