

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,62	3,01	1,61			1				2,28
	01:00	4,51	3,09	1,41			1				0,76
	02:00	4,38	3,03	1,36			1				0,60
	03:00	4,62	3,51	1,11			1				0,60
	04:00	5,02	4,01	1,01			1				0,60
	05:00	4,92	3,60	1,32			1				1,07
	06:00	4,99	3,90	1,08			1				1,14
	07:00	5,29	4,08	1,21			1				1,21
	08:00	5,43	4,63	0,80			1			1	2,45
	09:00	5,96	5,49	0,47			1			2	2,65
	10:00	5,87	5,38	0,49			1			3	2,56
	11:00	5,45	5,11	0,34			1			2	2,56
	12:00	5,46	5,10	0,37			1			2	2,65
	13:00	5,02	4,72	0,30			1			2	2,65
	14:00	5,36	5,22	0,14			1			2	2,61
	15:00	5,51	5,50	0,01			1			3	2,39
	16:00	5,46	5,46	0,00			1			3	2,61
	17:00	5,86	5,86	0,00			1			3	2,65
	18:00	5,99	5,99	0,00			1			3	2,65
	19:00	5,96	5,96	0,00			1			3	2,39
	20:00	5,15	5,15	0,00			1			2	2,65
	21:00	4,77	4,77	0,00			1			2	2,65
	22:00	4,43	4,41	0,03			1			1	2,65
	23:00	4,37	4,36	0,01			1			1	2,43

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης