

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,40	4,40	0,00			1			1	2,65
	01:00	4,19	4,19	0,00			1			1	2,65
	02:00	4,05	4,05	0,00			1				2,65
	03:00	4,00	4,00	0,00			1				2,65
	04:00	3,99	3,98	0,01			1				2,65
	05:00	3,93	3,93	0,00			1				2,65
	06:00	3,71	3,71	0,00			1				2,65
	07:00	3,44	3,44	0,00			1				2,65
	08:00	3,08	3,08	0,00			1				2,43
	09:00	2,95	2,95	0,00			1				2,65
	10:00	3,24	3,24	0,00			1				2,65
	11:00	2,89	2,89	0,00			1				2,65
	12:00	3,86	3,86	0,00			1				2,47
	13:00	4,16	4,16	0,00			1			1	2,61
	14:00	4,08	4,08	0,00			1			1	2,65
	15:00	3,86	3,86	0,00			1			1	2,65
	16:00	4,08	4,08	0,00			1			1	2,65
	17:00	4,38	4,38	0,00			1			1	2,47
	18:00	4,32	4,32	0,00			1			1	2,65
	19:00	3,91	3,91	0,00			1			1	2,65
	20:00	3,83	3,83	0,00			1			1	2,65
	21:00	3,91	3,91	0,00			1			1	2,39
	22:00	3,67	3,67	0,00			1			1	2,65
	23:00	3,54	3,54	0,00			1			1	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης