

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,38	3,10	1,28			1				2,65
	01:00	4,32	3,17	1,15			1				2,65
	02:00	4,15	3,24	0,91			1				2,65
	03:00	4,14	3,36	0,78			1				2,65
	04:00	3,83	3,45	0,38			1				2,65
	05:00	3,65	3,25	0,40			1				2,65
	06:00	3,69	3,58	0,11			1				2,65
	07:00	3,48	3,30	0,18			1				2,65
	08:00	3,70	3,38	0,32			1				2,65
	09:00	4,14	3,68	0,47			1				2,47
	10:00	4,44	4,27	0,17			1				2,65
	11:00	4,63	4,53	0,10			1			1	2,65
	12:00	4,71	4,65	0,06			1			1	2,65
	13:00	4,71	4,64	0,07			1			1	2,52
	14:00	4,62	4,54	0,08			1			1	2,56
	15:00	4,46	4,13	0,33			1			1	2,65
	16:00	4,62	4,47	0,15			1			1	2,65
	17:00	5,16	4,98	0,19			1			1	2,52
	18:00	5,39	5,24	0,15			1			2	2,52
	19:00	5,33	5,12	0,21			1			2	2,65
	20:00	5,10	4,64	0,46			1			2	2,65
	21:00	5,04	4,35	0,69			1			2	2,56
	22:00	5,31	4,62	0,70			1			2	2,47
	23:00	5,34	3,92	1,42			1			1	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης