

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,44	3,72	0,72			1				0,85
	01:00	4,59	3,98	0,61			1				0,85
	02:00	4,66	4,15	0,51			1				0,85
	03:00	4,53	3,89	0,64			1				0,85
	04:00	4,76	4,22	0,54			1			1	0,85
	05:00	4,79	4,41	0,39			1			1	0,85
	06:00	4,56	4,56	0,00			1			1	0,85
	07:00	5,16	5,16	0,00			1			2	0,79
	08:00	5,30	5,30	0,00			1			2	0,81
	09:00	5,63	5,63	0,00			1			2	0,85
	10:00	5,40	5,40	0,00			1			2	0,85
	11:00	5,52	5,52	0,00			1			2	0,78
	12:00	5,55	5,55	0,00			1			2	0,84
	13:00	5,81	5,81	0,00			1			3	0,85
	14:00	5,54	5,54	0,00			1			3	0,85
	15:00	5,55	5,55	0,00			1			3	0,84
	16:00	5,70	5,70	0,00			1			3	0,79
	17:00	6,75	6,75	0,00			1			3	0,85
	18:00	6,75	6,75	0,00			1			3	0,85
	19:00	6,57	6,57	0,00			1			3	0,82
	20:00	6,38	6,38	0,00			1			3	0,79
	21:00	6,25	6,25	0,00			1			3	0,85
	22:00	6,01	6,01	0,00			1			3	2,53
	23:00	5,97	5,97	0,00			1			3	2,65

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης