

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
α ρ ρ ρ ρ ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	5,57	5,26	0,32			1			2	2,65
	01:00	5,41	4,99	0,43			1			2	2,65
	02:00	5,23	4,94	0,29			1			2	2,65
	03:00	5,05	4,94	0,11			1			1	2,65
	04:00	5,30	5,16	0,14			1			1	2,65
	05:00	5,38	4,99	0,38			1			1	2,65
	06:00	5,25	4,61	0,64			1			1	2,65
	07:00	5,19	3,67	1,52			1			1	2,43
	08:00	5,32	3,06	2,26			1				2,52
	09:00	5,47	2,98	2,48			1				2,65
	10:00	5,39	3,09	2,30			1				2,65
	11:00	5,57	3,43	2,14			1				2,47
	12:00	5,85	4,00	1,85			1			1	2,52
	13:00	5,60	3,84	1,77			1			1	2,65
	14:00	4,88	3,78	1,09			1			1	1,35
	15:00	5,20	4,17	1,03			1			1	1,18
	16:00	5,81	4,86	0,94			1			2	1,10
	17:00	6,08	5,29	0,79			1			2	1,20
	18:00	6,34	5,70	0,64			1			2	1,20
	19:00	6,19	5,30	0,89			1			2	1,20
	20:00	6,15	5,52	0,64			1			3	1,10
	21:00	5,96	5,47	0,49			1			3	1,20
	22:00	5,04	4,37	0,68			1			2	1,20
	23:00	4,68	4,25	0,43			1			1	1,20

Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης