

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	00:00	5,10	4,58	0,53			1			1	0,60
	01:00	5,03	4,58	0,45			1			1	0,60
	02:00	4,83	4,32	0,51			1			1	0,60
	03:00	4,26	3,71	0,55			1				0,60
	04:00	4,08	3,53	0,55			1				0,60
	05:00	4,22	3,74	0,48			1				0,60
	06:00	4,52	3,97	0,55			1				0,91
	07:00	4,63	3,71	0,92			1				1,20
	08:00	4,87	4,10	0,78			1				1,20
	09:00	5,33	4,42	0,92			1			1	1,14
	10:00	5,57	4,48	1,09			1			1	1,12
	11:00	5,72	4,58	1,14			1			1	1,20
	12:00	5,67	4,54	1,13			1			1	1,20
	13:00	5,32	4,19	1,13			1			1	1,18
	14:00	5,30	4,13	1,17			1			1	1,08
	15:00	5,19	4,05	1,14			1			1	1,18
	16:00	4,95	3,88	1,07			1				1,20
	17:00	5,41	4,66	0,75			1			1	1,18
	18:00	5,93	5,08	0,85			1			1	1,08
	19:00	6,01	5,09	0,92			1			2	1,20
	20:00	5,93	5,24	0,69			1			2	1,20
	21:00	5,79	5,00	0,79			1			2	1,20
	22:00	5,36	4,51	0,85			1			1	1,10
	23:00	5,08	4,28	0,80			1			1	1,20

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης