

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,47	1,04	0,42				1	1			0,43	0,35
	01:00	1,38	1,14	0,24				1	1			0,25	0,26
	02:00	1,38	1,13	0,25				1	1			0,26	0,26
	03:00	1,36	1,13	0,23				1	1			0,24	0,24
	04:00	1,35	1,13	0,21				1	1			0,23	0,23
	05:00	1,37	1,13	0,24				1	1			0,25	0,25
	06:00	1,40	1,12	0,28				1	1			0,29	0,28
	07:00	0,85	0,78	0,06				1	1			0,07	0,08
	08:00	0,43	0,43	0,00					1			0,00	0,00
	09:00	0,43	0,42	0,01					1			0,00	0,00
	10:00	0,44	0,43	0,01					1			0,00	0,00
	11:00	0,44	0,43	0,01					1			0,00	0,00
	12:00	0,46	0,45	0,01					1			0,00	0,00
	13:00	1,60	1,47	0,13				1	1			0,13	0,26
	14:00	1,54	1,12	0,42				1	1			0,42	0,42
	15:00	1,71	1,15	0,56				1	1			0,56	0,58
	16:00	1,77	1,16	0,61				1	1			0,62	0,62
	17:00	2,00	1,30	0,69				1	1			0,69	0,70
	18:00	2,13	1,39	0,74				1	1			0,74	0,75
	19:00	2,08	1,37	0,72				1	1			0,73	0,73
	20:00	1,97	1,35	0,62				1	1			0,69	0,69
	21:00	1,92	1,27	0,66				1	1			0,68	0,67
	22:00	1,75	1,15	0,60				1	1			0,61	0,60
	23:00	1,60	1,13	0,47				1	1			0,49	0,49

Στο διάστημα 07:30 - 13:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ Κόκκινος Κάβος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 07:30 - 15:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης