

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,50	1,46	0,05				1	1			0,39	0,39
	01:00	1,42	1,32	0,11				1	1			0,32	0,30
	02:00	1,42	1,28	0,14				1	1			0,30	0,31
	03:00	1,41	1,17	0,25				1	1			0,30	0,29
	04:00	1,43	1,19	0,24				1	1			0,31	0,31
	05:00	1,45	1,29	0,16				1	1			0,33	0,33
	06:00	1,48	1,40	0,08				1	1			0,35	0,36
	07:00	1,49	1,49	0,00				1	1			0,00	0,42
	08:00	1,74	1,74	0,00				1	1			0,00	0,64
	09:00	1,70	1,70	0,00				1	1			0,00	0,58
	10:00	1,70	1,70	0,00				1	1			0,00	0,58
	11:00	1,75	1,75	0,00				1	1			0,00	0,61
	12:00	1,68	1,68	0,00				1	1			0,00	0,55
	13:00	1,65	1,65	0,00				1	1			0,00	0,53
	14:00	1,61	1,61	0,00				1	1			0,00	0,49
	15:00	1,64	1,64	0,00				1	1			0,00	0,48
	16:00	1,76	1,76	0,00				1	1			0,00	0,43
	17:00	1,98	1,95	0,03				1	1	1		0,34	0,54
	18:00	2,07	2,03	0,04				1	1	1		0,40	0,39
	19:00	2,00	1,87	0,13				1	1	1		0,32	0,32
	20:00	1,97	1,74	0,22				1	1	1		0,29	0,28
	21:00	1,89	1,68	0,21				1	1	1		0,22	0,21
	22:00	1,78	1,47	0,31				1	1			0,45	0,53
	23:00	1,61	1,29	0,32				1	1			0,50	0,49

Στο διάστημα 7:30-16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης