

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 3 Νοέμβριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/11/25 0:00	59,00	58,06	0,94	0,00			1						1				1				1	1	17,55	17,51	
3/11/25 1:00	56,32	55,45	0,88	0,00			1						1				1					1	15,30	15,38	
3/11/25 2:00	54,87	53,56	1,31	0,00			1						1				1				1	1	13,84	13,86	
3/11/25 3:00	53,97	53,82	0,15	0,00			1						1				1					1	12,93	12,96	
3/11/25 4:00	54,12	54,11	0,00	0,00			1						1				1					1	13,16	13,15	
3/11/25 5:00	56,56	56,56	0,00	0,00			1						1				1					1	15,56	15,61	
3/11/25 6:00	61,90	61,83	0,05	0,01			1						1				1					1	17,97	17,30	
3/11/25 7:00	70,18	68,47	0,36	1,34			1		1				1				1					1	14,12	13,81	
3/11/25 8:00	76,15	67,90	0,36	7,89			1		1				1				1					1	13,34	13,26	
3/11/25 9:00	81,84	66,44	0,20	15,19			1		1				1				1					1	11,75	11,70	
3/11/25 10:00	83,55	63,90	0,73	18,92			1		1				1				1					1	9,82	9,71	
3/11/25 11:00	84,08	63,28	0,49	20,31			1		1				1									1	12,63	12,65	
3/11/25 12:00	83,49	62,70	0,73	20,06			1		1				1									1	14,19	14,10	
3/11/25 13:00	83,03	64,27	0,19	18,57			1		1				1									1	14,99	14,97	
3/11/25 14:00	80,76	65,29	0,25	15,23			1		1				1									1	16,20	16,15	
3/11/25 15:00	74,99	64,86	0,35	9,78			1		1				1									1	15,73	15,77	
3/11/25 16:00	72,13	69,65	0,05	2,43			1		1				1									1	17,12	16,76	
3/11/25 17:00	76,10	76,03	0,05	0,02			1		1				1						1			1	19,38	18,96	
3/11/25 18:00	77,63	77,40	0,23	0,00			1		1				1					1				1	20,93	20,91	
3/11/25 19:00	76,65	76,63	0,02	0,00			1		1				1					1				1	20,07	19,99	
3/11/25 20:00	74,60	74,60	0,00	0,00			1		1				1					1				1	18,01	17,94	
3/11/25 21:00	69,60	69,59	0,01	0,00			1		1				1					1				1	13,07	12,96	
3/11/25 22:00	64,26	64,21	0,05	0,00					1				1					1				1	12,85	12,93	
3/11/25 23:00	58,75	58,73	0,02	0,00					1				1					1				1	16,19	16,08	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις