

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 5 Νοέμβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/11/25 0:00	52,74	52,63	0,11	0,00	0	0			1				1					1		0		1	1	10,14	10,07
5/11/25 1:00	50,18	50,17	0,00	0,00	0	0			1				1					1		0		1	1	12,94	13,00
5/11/25 2:00	48,69	48,69	0,00	0,00	0	0			1				1					1		0		1	1	13,32	13,34
5/11/25 3:00	48,05	48,05	0,00	0,00	0	0			1				1					1		0		1	1	12,66	12,63
5/11/25 4:00	48,15	47,90	0,24	0,00	0	0			1				1	0				1		0		1	1	12,76	12,77
5/11/25 5:00	50,23	49,87	0,35	0,00	0	0			1				1					1		0		1	1	14,55	14,64
5/11/25 6:00	54,72	54,65	0,00	0,06	0	0			1				1					1		0		1	1	12,64	12,08
5/11/25 7:00	63,34	59,65	0,00	3,69	0	0			1				1					1		0		1	1	17,01	17,01
5/11/25 8:00	69,46	58,75	0,00	10,71	0	0			1				1					1		0		1	1	16,10	16,11
5/11/25 9:00	72,66	57,01	0,00	15,64	0	0			1				1					1		0		1	1	14,42	14,41
5/11/25 10:00	74,92	56,13	0,17	18,62	0	0			1				1					1		0		1	1	13,65	13,66
5/11/25 11:00	75,04	55,46	0,47	19,11	0	0			1				1					1		0		1	1	13,17	13,22
5/11/25 12:00	74,78	57,93	0,15	16,69	0	0			1				1					1		0		1	1	15,42	15,45
5/11/25 13:00	74,60	58,87	0,05	15,68	0	0			1				1	1				1		0		1	1	16,24	16,23
5/11/25 14:00	72,49	60,16	0,02	12,31	0	0			1				1					1		0		1	1	17,54	17,56
5/11/25 15:00	67,96	59,35	0,01	8,59	0	0			1				1					1		0		1	1	16,67	16,75
5/11/25 16:00	66,11	63,83	0,00	2,28	0	0			1				1					1		0		1	1	19,61	19,66
5/11/25 17:00	70,61	70,50	0,09	0,02	0	0			1				1		1			1		0		1	1	21,09	21,12
5/11/25 18:00	72,37	71,79	0,58	0,00	0	0			1				1		1			1		0		1	1	21,70	21,71
5/11/25 19:00	71,93	71,25	0,69	0,00	0	0			1				1		1			1		0		1	1	21,57	21,55
5/11/25 20:00	69,72	68,79	0,93	0,00	0	0			1				1		1			1		0		1	1	20,52	20,45
5/11/25 21:00	65,19	64,39	0,81	0,00	0	0			1				1		1			1		0		1	1	17,31	17,30
5/11/25 22:00	60,24	58,90	1,34	0,00	0	0			1				1					1		0		1	1	17,30	17,25
5/11/25 23:00	55,15	52,69	2,46	0,00	0	0			1				1					1		0		1	1	12,47	12,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις