

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 7 Νοέμβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/11/25 0:00	49,25	48,42	0,82	0,00	0	0	1		1		1		1							0			1	6,36	2,21
7/11/25 1:00	46,41	45,33	1,09	0,00	0	0			1		1		1							0			1	10,35	12,24
7/11/25 2:00	45,14	44,03	1,11	0,00	0	0			1		1		1							0			1	12,02	12,04
7/11/25 3:00	45,11	43,88	1,23	0,00	0	0			1		1		1							0			1	12,01	12,03
7/11/25 4:00	45,16	44,22	0,93	0,00	0	0			1		0,93		1		0					0			1	12,05	12,06
7/11/25 5:00	46,71	45,90	0,80	0,00	0	0			1		1		1							0			1	13,40	13,46
7/11/25 6:00	51,69	49,62	2,06	0,01	0	0			1		1		1							0			1	15,30	14,43
7/11/25 7:00	60,01	56,47	2,32	1,21	0	0	1		1		1		1							0			1	12,70	11,66
7/11/25 8:00	66,86	59,57	4,30	2,99	0	0	1		1		1		1		1					0			1	13,11	7,62
7/11/25 9:00	71,48	61,64	2,67	7,17	0	0	1		1		1	1	1	1									1	4,21	3,57
7/11/25 10:00	73,00	57,24	1,19	14,57	0	0	1		1		1	1	1											6,80	3,90
7/11/25 11:00	75,01	60,60	0,99	13,43	0	0	1		1			1	1	1										9,61	8,49
7/11/25 12:00	74,88	62,80	3,53	8,54	0	0	1		1			1	1	1	1									14,46	13,65
7/11/25 13:00	73,66	61,58	2,91	9,16	0	0	1		1			1	1	1	1									14,97	11,85
7/11/25 14:00	71,90	59,46	3,38	9,05	0	0	1		1			1	1	1	1									11,62	10,19
7/11/25 15:00	67,08	59,53	2,81	4,74	0	0	1		1			1	1	1	1									10,91	10,71
7/11/25 16:00	65,25	63,19	1,11	0,95	0	0	1		1			1	1	1	1								1	16,36	15,50
7/11/25 17:00	70,92	70,42	0,49	0,01	0	0	1		1				1	1					1	0			1	18,17	17,43
7/11/25 18:00	72,41	71,69	0,72	0,00	0	0	1		1				1					1	0			1	1	17,41	17,38
7/11/25 19:00	71,73	71,39	0,33	0,00	0	0	1		1				1					1	0			1	1	16,75	16,79
7/11/25 20:00	70,03	69,79	0,24	0,00	0	0	1		1				1					1	0			1	1	15,06	15,01
7/11/25 21:00	65,54	65,27	0,27	0,00	0	0	1		1				1					1	0			1	1	10,76	10,55
7/11/25 22:00	60,33	59,39	0,94	0,00	0	0			1				1					1	0			1	1	9,12	8,70
7/11/25 23:00	54,56	53,82	0,73	0,00	0	0			1				1					1	0			1	1	13,72	13,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Εκκίνηση ΑΕΡ 3 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός συντελεστή διείσδυσης Αιολικών Πάρκων λόγω κακοκαιρίας.
3. Περιορισμός των Φ/Β κοινοτήτων λόγω εργασιών στις Γραμμές Μεταφοράς των 150KV του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου..