

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 8 Νοέμβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/11/25 0:00	49,86	49,17	0,68	0,00	0	0			1				1						1	0		1	1	8,93	8,91
8/11/25 1:00	47,03	46,55	0,48	0,00	0	0			1				1						1	0			1	11,02	11,02
8/11/25 2:00	45,49	44,68	0,81	0,00	0	0			1				1						1	0		1	11,88	11,79	
8/11/25 3:00	44,51	43,74	0,77	0,00	0	0			1				1						1	0		1	10,81	10,85	
8/11/25 4:00	44,55	43,96	0,58	0,00	0	0			1				1						1	0		1	10,85	10,90	
8/11/25 5:00	46,19	45,80	0,39	0,00	0	0			1				1						1	0		1	12,54	12,54	
8/11/25 6:00	49,55	49,48	0,06	0,02	0	0			1				1						1	0		1	12,96	12,53	
8/11/25 7:00	55,09	53,36	0,16	1,57	0	0	1		1		1		1							0		1	8,10	6,14	
8/11/25 8:00	60,43	53,37	0,05	7,01	0	0	1		1		1	1								0		1	8,38	7,48	
8/11/25 9:00	66,78	55,89	0,00	10,89	0	0	1		1		1	1								0			8,73	7,55	
8/11/25 10:00	69,50	55,48	0,18	13,84	0	0	1		1		1	1		1						0			5,35	2,96	
8/11/25 11:00	69,69	55,25	0,44	14,00	0	0	1		1		1	1		1						0			5,87	2,97	
8/11/25 12:00	70,35	56,92	0,64	12,79	0	0	1		1		1	1		1						0			6,11	4,91	
8/11/25 13:00	69,19	56,29	1,05	11,85	0	0	1		1		1	1		1						0			6,39	4,74	
8/11/25 14:00	68,21	58,23	1,15	8,83	0	0	1		1		1	1		1						0			6,89	6,69	
8/11/25 15:00	65,39	60,07	0,62	4,71	0	0	1		1		1	1		1						0			11,91	11,89	
8/11/25 16:00	65,39	64,03	0,17	1,19	0	0	1		1		1	1		1						0		1	13,38	12,12	
8/11/25 17:00	69,20	69,19	0,00	0,01	0	0	1		1		1			1					1	0		1	15,83	15,93	
8/11/25 18:00	69,56	69,56	0,00	0,00	0	0	1		1		1			1					1	0		1	16,35	16,34	
8/11/25 19:00	67,88	67,88	0,00	0,00	0	0	1		1		1			1					1	0		1	14,71	14,61	
8/11/25 20:00	65,45	65,45	0,01	0,00	0	0	1		1		1								1	0		1	16,07	15,91	
8/11/25 21:00	61,47	61,40	0,06	0,00	0	0	1		1		1								1	0		1	10,22	7,69	
8/11/25 22:00	57,09	57,04	0,05	0,00	0	0	1				1								1	0		1	1	10,33	9,79
8/11/25 23:00	52,99	52,92	0,07	0,00	0	0	1				1								1	0		1	1	9,90	10,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός των Φ/Β κοινοτήτων λόγω εργασιών στις Γραμμές Μεταφοράς των 150KV του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου..