

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 9 Νοέμβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/11/25 0:00	48,96	48,95	0,01	0,00	0	0	1				1								1	0		1	1	8,13	8,04
9/11/25 1:00	46,29	46,28	0,00	0,00	0	0	1				1								1	0			1	10,23	10,38
9/11/25 2:00	44,37	44,37	0,00	0,00	0	0	1				1								1	0			1	10,73	10,70
9/11/25 3:00	43,28	43,28	0,00	0,00	0	0	1				1								1	0			1	9,63	9,58
9/11/25 4:00	42,94	42,93	0,01	0,00	0	0	1				1								1	0			1	9,26	9,27
9/11/25 5:00	43,94	43,90	0,03	0,00	0	0	1				1								1	0			1	10,27	10,26
9/11/25 6:00	45,04	44,89	0,05	0,11	0	0	1				1	1								0			1	11,56	11,10
9/11/25 7:00	47,70	44,42	0,24	3,04	0	0	1				1	1								0			1	11,60	11,62
9/11/25 8:00	52,87	45,05	0,50	7,32	0	0	1				1	1		1						0			1	8,84	7,98
9/11/25 9:00	56,34	45,25	0,53	10,57	0	0	1				1	1		1						0				8,88	9,04
9/11/25 10:00	58,75	46,85	0,19	11,71	0	0	1				1	1		1						0				13,58	11,74
9/11/25 11:00	59,40	48,20	0,45	10,74	0	0	1				1	1		1						0				9,97	9,98
9/11/25 12:00	60,56	50,66	1,16	8,74	0	0	1				1	1		1						0				13,10	13,16
9/11/25 13:00	60,85	49,83	1,20	9,81	0	0	1				1	1		1						0				12,53	12,40
9/11/25 14:00	59,32	50,48	0,79	8,06	0	0	1				1	1		1						0				12,56	12,58
9/11/25 15:00	56,87	52,62	0,42	3,83	0	0	1				1	1		1						0				14,29	14,35
9/11/25 16:00	56,80	55,50	0,29	1,02	0	0	1				1	1		1						0				15,66	15,03
9/11/25 17:00	61,74	61,66	0,08	0,01	0	0	1		1		1	1		1						0		1	1	9,10	7,69
9/11/25 18:00	63,51	63,49	0,02	0,00	0	0	1		1		1			1						0		1	1	8,59	8,53
9/11/25 19:00	63,46	63,36	0,09	0,00	0	0	1		1		1								1	0		1	1	8,56	8,28
9/11/25 20:00	62,11	62,04	0,08	0,00	0	0	1				1								1	0		1	1	15,92	16,12
9/11/25 21:00	59,11	59,03	0,08	0,00	0	0	1				1								1	0		1	1	17,53	17,49
9/11/25 22:00	55,14	55,03	0,11	0,00	0	0	1				1								1	0		1	1	14,27	14,13
9/11/25 23:00	51,10	51,09	0,01	0,00	0	0	1				1								1	0		1	1	10,23	10,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός των Φ/Β κοινοτήτων λόγω εργασιών στις Γραμμές Μεταφοράς των 150KV του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου..