

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 10 Νοέμβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/11/25 0:00	46,89	46,89	0,00	0,00	0	0	1				1								1	0			1	10,41	10,54
10/11/25 1:00	43,69	43,69	0,00	0,00	0	0	1				1								1	0			1	10,02	10,04
10/11/25 2:00	42,53	42,53	0,00	0,00	0	0	1				1								1	0			1	8,82	8,84
10/11/25 3:00	41,94	41,93	0,00	0,00	0	0	1				1								1	0			1	8,26	8,28
10/11/25 4:00	42,55	42,51	0,04	0,00	0	0	1			1	0,4								1	0			1	8,88	8,84
10/11/25 5:00	44,28	43,91	0,36	0,00	0	0	1				1								1	0			1	10,54	10,58
10/11/25 6:00	48,46	47,52	0,92	0,01	0	0	1				1	1							1	0			1	12,69	12,08
10/11/25 7:00	55,17	53,01	1,12	1,04	0	0	1		1		1	1								0			1	3,56	4,95
10/11/25 8:00	61,15	57,14	0,60	3,41	0	0	1		1		1	1								0			1	10,15	8,96
10/11/25 9:00	66,42	54,77	1,26	10,38	0	0	1		1		1	1		1						0			1	5,31	3,36
10/11/25 10:00	67,35	50,60	1,62	15,14	0	0	1		1		1	1								0				3,19	3,33
10/11/25 11:00	66,79	48,60	2,32	15,87	0	0	1		1		1	1								0				8,09	3,87
10/11/25 12:00	67,09	49,18	3,29	14,63	0	0	1		1		1	1								0				9,93	5,51
10/11/25 13:00	67,04	52,00	2,62	12,42	0	0	1		1		1	1								0				9,86	7,57
10/11/25 14:00	65,26	51,53	2,57	11,15	0	0	1		1		1	1								0				9,83	7,12
10/11/25 15:00	62,29	53,31	2,16	6,83	0	0	1		1		1	1								0				9,78	8,58
10/11/25 16:00	59,93	56,64	1,64	1,65	0	0	1		1		1			1						0			1	9,97	8,44
10/11/25 17:00	64,72	63,02	1,69	0,01	0	0	1		1		1			1					1	0			1	10,61	10,35
10/11/25 18:00	66,22	64,31	1,91	0,00	0	0	1		1		1			1					1	0			1	11,97	12,00
10/11/25 19:00	66,16	64,30	1,86	0,00	0	0	1		1		1			1					1	0			1	11,83	11,93
10/11/25 20:00	65,42	63,71	1,71	0,00	0	0	1		1		1			1					1	0			1	11,08	11,08
10/11/25 21:00	61,31	59,57	1,74	0,00	0	0	1		1		1								1	0			1	11,96	12,03
10/11/25 22:00	55,69	53,64	2,04	0,00	0	0	1		1		1								1	0			1	8,51	8,90
10/11/25 23:00	50,34	47,85	2,49	0,00	0	0	1				1								1	0			1	15,10	15,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός των Φ/Β κοινοτήτων λόγω εργασιών στις Γραμμές Μεταφοράς των 150KV του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου..