

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 11 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/11/25 0:00	46,39	42,83	3,57	0,00	0	0	1				1								1	0			1	13,11	12,80
11/11/25 1:00	43,84	38,63	5,20	0,00	0	0	1				1								1	0			1	11,02	10,14
11/11/25 2:00	42,32	36,82	5,49	0,00	0	0	1				1								1	0			1	11,05	8,64
11/11/25 3:00	42,03	37,53	4,50	0,00	0	0	1				1								1	0			1	9,46	8,35
11/11/25 4:00	41,52	38,84	2,68	0,00	0	0	1				1								1	0			1	8,34	7,88
11/11/25 5:00	42,88	39,22	3,66	0,00	0	0	1				1								1	0			1	9,17	9,23
11/11/25 6:00	47,14	42,24	4,88	0,02	0	0	1				1								1	0			1	13,40	13,33
11/11/25 7:00	54,13	46,32	6,10	1,71	0	0	1				1								1	0			1	16,08	16,16
11/11/25 8:00	60,01	47,52	4,97	7,52	0	0	1	1			1									0			1	10,30	9,30
11/11/25 9:00	65,55	50,40	4,59	10,57	0	0	1	1			1			1						0				7,68	6,13
11/11/25 10:00	67,38	51,56	2,22	13,60	0	0	1	1			1			1						0				4,43	3,37
11/11/25 11:00	69,09	54,21	1,39	13,50	0	0	1	1			1			1						0				7,28	5,07
11/11/25 12:00	71,32	58,48	2,23	10,61	0	0	1	1		1	1				1					0				3,84	4,97
11/11/25 13:00	69,93	54,50	2,06	13,38	0	0	1	1		1	1	1			1					0				3,32	2,69
11/11/25 14:00	67,61	53,79	1,76	12,07	0	0	1	1			1	1			1					0				1,78	1,89
11/11/25 15:00	62,43	54,03	0,92	7,48	0	0	1	1			1	1			1					0				0,30	1,22
11/11/25 16:00	60,77	57,10	2,00	1,66	0	0	1	1			1	1			1					0				9,24	9,80
11/11/25 17:00	66,24	64,82	1,41	0,01	0	0	1	1			1			1						0			1	15,33	14,21
11/11/25 18:00	68,02	66,74	1,28	0,00	0	0	1	1			1			1					1	0			1	13,72	13,69
11/11/25 19:00	67,90	66,82	1,07	0,00	0	0	1	1			1			1					1	0			1	13,58	13,67
11/11/25 20:00	66,78	65,30	1,48	0,00	0	0	1	1			1			1					1	0			1	12,52	12,47
11/11/25 21:00	62,71	59,84	2,87	0,00	0	0	1	1			1			1					1	0			1	9,87	9,95
11/11/25 22:00	57,09	53,69	3,39	0,00	0	0		1			1								1	0			1	13,77	13,70
11/11/25 23:00	51,29	46,58	4,71	0,00	0	0	1				1								1	0			1	15,26	14,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Εκκίνηση AEP 1 & AEP 3 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός συντελεστή διείσδυσης Αιολικών Πάρκων λόγω κακοκαιρίας.
3. Περιορισμός των Φ/Β κοινοτήτων λόγω εργασιών στις Γραμμές Μεταφοράς των 150KV του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου..