

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 12 Νοέμβριος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ														1. Περιορισμός των Φ/Β κοινοτήτων λόγω εργασιών στις Γραμμές Μεταφοράς των 150KV του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου..									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
12/11/25 0:00	46,42	41,09	5,33	0,00			1				1									1	0			1	12,89	12,73		
12/11/25 1:00	43,45	35,08	8,37	0,00			1				1									1	0			1	12,79	9,77		
12/11/25 2:00	41,85	34,07	7,79	0,00			1				1									1	0			1	9,27	8,19		
12/11/25 3:00	41,22	33,93	7,29	0,00			1				1									1	0			1	7,99	7,54		
12/11/25 4:00	41,50	34,96	6,53	0,00			1				1									1	0			1	9,70	7,80		
12/11/25 5:00	42,75	37,52	5,23	0,00			1				1									1	0			1	10,81	9,06		
12/11/25 6:00	46,94	43,09	3,81	0,04			1				1									1	0			1	13,14	13,24		
12/11/25 7:00	54,66	48,75	2,30	3,61			1				1									1	0			1	13,63	10,13		
12/11/25 8:00	60,28	47,67	1,57	11,03			1		1		1									1	0			1	7,28	6,19		
12/11/25 9:00	63,72	48,11	1,18	14,44			1		1		1			1						0				1	3,80	1,51		
12/11/25 10:00	64,67	47,65	1,07	15,94			1		1		1			1							0				0,88	1,07		
12/11/25 11:00	65,64	47,25	0,56	17,82			1		1		1			1							0				0,03	0,29		
12/11/25 12:00	66,44	48,02	0,60	17,82			1		1		1			1							0				0,29	0,83		
12/11/25 13:00	66,54	48,07	1,09	17,39			1		1		1			1							0				0,82	1,46		
12/11/25 14:00	64,11	48,05	1,03	15,04			1		1		1			1							0				0,60	1,33		
12/11/25 15:00	59,45	47,89	1,94	9,63			1		1		1			1							0				2,27	4,83		
12/11/25 16:00	58,24	48,96	7,15	2,12			1		1		1			1						1	0				13,83	10,41		
12/11/25 17:00	64,43	58,55	5,87	0,01			1		1		1			1						1	0				14,55	13,67		
12/11/25 18:00	65,67	61,69	3,98	0,00			1		1		1			1						1	0			1	12,66	12,43		
12/11/25 19:00	64,94	62,44	2,50	0,00			1		1		1			1						1	0			1	11,94	11,68		
12/11/25 20:00	63,91	62,04	1,87	0,00			1		1		1			1						1	0			1	10,79	10,65		
12/11/25 21:00	60,53	59,27	1,26	0,00			1		1		1									1	0			1	11,77	11,75		
12/11/25 22:00	54,09	53,15	0,94	0,00			1		1		1									1	0				11,48	10,16		
12/11/25 23:00	49,45	48,12	1,33	0,00			1				1								1	1	0				9,28	9,14		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός των Φ/Β κοινοτήτων λόγω εργασιών στις Γραμμές Μεταφοράς των 150KV του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου..