

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Παρασκευή, 14 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/11/25 0:00	45,17	37,86	7,31	0,00					1		1								1	1	0				9,83	9,80
14/11/25 1:00	42,42	36,49	5,93	0,00					1		1								1	1	0				7,11	7,07
14/11/25 2:00	40,46	35,95	4,51	0,00					1		1								1	1	0				5,17	5,12
14/11/25 3:00	39,71	35,93	3,78	0,00					1		1								1	1	0				4,36	4,32
14/11/25 4:00	40,17	36,23	3,94	0,00					1		1								1	1	0				4,80	4,79
14/11/25 5:00	41,28	35,64	5,65	0,00					1		1								1	1	0				5,80	5,99
14/11/25 6:00	44,25	35,38	8,86	0,02					1		1								1	1	0				8,74	8,86
14/11/25 7:00	49,84	36,32	10,23	3,29					1		1								1	1	0				11,24	11,23
14/11/25 8:00	55,38	34,61	9,29	11,47					1		1			1						1	0				9,73	9,58
14/11/25 9:00	58,70	33,79	7,68	17,23					1		1			1						1	0				7,88	7,82
14/11/25 10:00	59,52	33,49	5,59	20,44					1		1			1						1	0				5,30	5,48
14/11/25 11:00	60,68	33,50	5,30	21,88					1		1			1						1	0				4,82	5,13
14/11/25 12:00	60,96	33,24	6,37	21,35					1		1				1					1	0				6,62	6,39
14/11/25 13:00	61,28	35,37	5,92	20,00					1		1				1					1	0				6,60	6,61
14/11/25 14:00	59,49	35,19	7,86	16,44					1		1				1					1	0				8,38	8,37
14/11/25 15:00	56,64	36,13	10,59	9,92					1		1				1					1	0				11,98	12,05
14/11/25 16:00	55,33	38,57	14,78	1,99					1		1				1					1	0				16,36	16,38
14/11/25 17:00	61,23	44,47	16,76	0,01					1		1				1					1	0				18,32	18,34
14/11/25 18:00	62,98	45,43	17,55	0,00					1		1				1					1	0				18,90	18,87
14/11/25 19:00	62,51	44,79	17,72	0,00					1		1				1					1	0				18,76	18,75
14/11/25 20:00	60,41	42,79	17,62	0,00					1		1				1					1	0				18,13	18,13
14/11/25 21:00	57,47	40,33	17,14	0,00					1		1									1	0		1		16,96	17,22
14/11/25 22:00	53,19	37,71	15,47	0,00					1		1									1	0		1		15,95	15,94
14/11/25 23:00	48,82	35,03	13,79	0,00					1		1									1	0		1		14,44	14,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις