

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Σάββατο, 15 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωρίσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απαιταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
15/11/25 0:00	44,66	35,03	9,62	0,00					1		1									1	0			1	10,99	11,01	
15/11/25 1:00	42,47	34,82	7,66	0,00					1		1									1	0			1	8,78	8,68	
15/11/25 2:00	41,16	34,21	6,95	0,00					1		1									1	0			1	7,44	7,45	
15/11/25 3:00	40,18	33,55	6,63	0,00					1		1									1	0			1	6,22	6,49	
15/11/25 4:00	40,15	33,54	6,60	0,00					1		1									1	0			1	6,06	6,42	
15/11/25 5:00	41,16	34,04	7,12	0,00					1		1									1	0			1	7,25	7,39	
15/11/25 6:00	43,64	34,87	8,75	0,02					1		1									1	0			1	9,82	9,88	
15/11/25 7:00	47,66	34,39	10,07	3,20					1		1									1	0			1	10,83	10,80	
15/11/25 8:00	53,68	34,27	7,96	11,46					1		1									1	0			1	8,40	8,22	
15/11/25 9:00	58,20	34,56	6,27	17,37					1		1				1						0			1	5,90	6,18	
15/11/25 10:00	59,98	34,52	4,56	20,90					1		1				1						0			1	4,41	4,42	
15/11/25 11:00	61,14	34,55	4,16	22,44					1		1				1						0			1	3,84	4,05	
15/11/25 12:00	61,92	35,24	4,45	22,23					1		1				1						0			1	4,98	5,05	
15/11/25 13:00	61,61	35,59	5,52	20,50					1		1				1						0			1	6,45	6,45	
15/11/25 14:00	60,63	36,17	7,43	17,03					1		1				1						0			1	8,94	9,00	
15/11/25 15:00	58,35	37,43	10,72	10,20					1		1				1						0			1	13,37	13,45	
15/11/25 16:00	57,36	43,65	11,72	1,99					1		1				1						0			1	17,22	17,19	
15/11/25 17:00	62,57	49,37	13,19	0,01					1		1				1						0			1	18,71	18,74	
15/11/25 18:00	63,58	50,50	13,07	0,00					1		1				1						0			1	19,07	19,05	
15/11/25 19:00	63,07	49,34	13,73	0,00					1		1				1						0			1	18,92	18,91	
15/11/25 20:00	60,50	50,15	10,34	0,00					1		1				1						0			1	18,19	18,18	
15/11/25 21:00	56,90	48,91	7,99	0,00					1		1				1					1	0			1	17,07	17,07	
15/11/25 22:00	53,62	46,05	7,58	0,00					1		1									1	0			1	16,07	16,07	
15/11/25 23:00	49,70	43,90	5,80	0,00					1		1									1	0			1	14,90	14,88	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις