

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Κυριακή, 16 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
16/11/25 0:00	45,97	41,98	3,99	0,00					1		1									1	0			1	12,34	12,31	
16/11/25 1:00	43,27	41,07	2,19	0,00					1		1									1	0			1	9,71	9,63	
16/11/25 2:00	41,23	39,26	1,97	0,00					1		1									1	0			1	7,60	7,58	
16/11/25 3:00	40,06	38,56	1,49	0,00					1		1									1	0			1	6,44	6,42	
16/11/25 4:00	39,79	38,43	1,36	0,00					1		1									1	0			1	6,16	6,12	
16/11/25 5:00	40,48	39,99	0,49	0,00					1		1									1	0			1	6,65	6,70	
16/11/25 6:00	42,02	41,41	0,60	0,02					1		1									1	0			1	8,26	8,27	
16/11/25 7:00	44,08	40,62	0,29	3,17					1		1									1	0			1	7,30	7,22	
16/11/25 8:00	49,05	37,73	0,01	11,31					1		1									1	0			1	4,21	4,09	
16/11/25 9:00	52,28	35,87	0,00	16,40					1		1									1	0			1	2,43	2,25	
16/11/25 10:00	54,08	34,67	0,14	19,26					1		1									1	0			1	1,32	1,15	
16/11/25 11:00	55,68	35,30	0,25	20,13					1		1									1	0			1	2,23	1,84	
16/11/25 12:00	56,71	35,97	0,58	20,17					1		1									1	0			1	2,92	2,87	
16/11/25 13:00	56,99	37,13	1,10	18,76					1		1									1	0			1	4,65	4,56	
16/11/25 14:00	54,35	37,69	1,34	15,32					1		1									1	0			1	5,41	5,39	
16/11/25 15:00	52,36	42,39	1,05	8,92					1		1									1	0			1	9,64	9,79	
16/11/25 16:00	52,05	49,97	0,47	1,62					1		1									1	0			1	15,32	15,34	
16/11/25 17:00	57,50	57,28	0,21	0,01					1		1									1	0			1	17,15	17,19	
16/11/25 18:00	60,02	59,89	0,12	0,00					1		1									1	0		1	1	17,96	17,96	
16/11/25 19:00	60,33	60,21	0,12	0,00					1		1									1	0	1		1	18,10	18,04	
16/11/25 20:00	59,77	59,67	0,10	0,00					1		1									1	0	1		1	17,90	17,89	
16/11/25 21:00	57,28	57,18	0,10	0,00					1		1									1	0	1		1	16,25	16,24	
16/11/25 22:00	52,94	52,84	0,10	0,00					1		1									1	0	1		1	12,86	12,99	
16/11/25 23:00	48,73	48,63	0,10	0,00					1		1									1	0			1	14,45	14,42	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις