

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 21 Νοέμβριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/11/25 0:00	46,25	36,60	9,65	0,00	0	0		1			1				0			1						1	12,55	12,50
21/11/25 1:00	43,25	35,65	7,60	0,00	0	0		1			1				0			1						1	9,59	9,52
21/11/25 2:00	41,29	35,49	5,79	0,00	0	0		1			1				0			1						1	7,55	7,51
21/11/25 3:00	40,44	35,28	5,15	0,00	0	0		1			1				0			1						1	6,78	6,73
21/11/25 4:00	40,85	35,66	5,19	0,00	0	0		1			1				0			1						1	7,07	7,08
21/11/25 5:00	42,27	36,47	5,80	0,00	0	0		1			1				0			1						1	8,45	8,46
21/11/25 6:00	46,37	37,96	8,40	0,00	0	0		1			1				0			1						1	12,54	12,55
21/11/25 7:00	52,88	40,15	11,45	1,28	0	0		1			1				0			1						1	15,79	15,81
21/11/25 8:00	56,93	39,49	12,24	5,20	0	0		1			1				1									1	16,69	16,31
21/11/25 9:00	59,54	37,63	11,06	10,85	0	0		1			1				1									1	14,15	13,99
21/11/25 10:00	60,78	36,63	8,13	16,03	0	0		1			1				1									1	10,08	10,01
21/11/25 11:00	61,62	36,75	7,47	17,40	0	0		1			1				1									1	9,40	9,45
21/11/25 12:00	63,53	36,80	7,68	19,05	0	0		1			1				1									1	9,75	9,70
21/11/25 13:00	63,34	37,74	8,68	16,92	0	0		1			1				1									1	11,72	11,71
21/11/25 14:00	61,54	38,98	11,27	11,28	0	0		1			1				1									1	15,62	15,64
21/11/25 15:00	58,37	40,87	12,46	5,03	0	0		1			1				1									1	17,31	17,34
21/11/25 16:00	59,12	45,23	13,25	0,64	0	0		1			1				1									1	17,72	17,72
21/11/25 17:00	65,50	49,50	16,00	0,00	0	0		1			1				1			1						1	19,57	19,60
21/11/25 18:00	66,40	46,60	19,80	0,00	0	0		1			1				1			1						1	19,89	19,91
21/11/25 19:00	65,37	45,80	19,56	0,00	0	0		1			1				1			1						1	19,52	19,60
21/11/25 20:00	63,89	44,72	19,18	0,00	0	0		1			1							1						1	19,03	19,15
21/11/25 21:00	60,42	42,32	18,10	0,00	0	0		1			1							1						1	17,97	18,11
21/11/25 22:00	55,03	38,64	16,38	0,00	0	0		1			1							1						1	16,47	16,51
21/11/25 23:00	50,08	35,71	14,37	0,00	0	0		1			1				0			1						1	15,01	15,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού