

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 22 Νοέμβριος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
22/11/25 0:00	46,06	34,47	11,59	0,00	0	0		1			1				0			1						1	12,40	12,37	
22/11/25 1:00	43,11	34,08	9,02	0,00	0	0		1			1				0			1						1	9,46	9,46	
22/11/25 2:00	41,57	33,71	7,86	0,00	0	0		1			1				0			1						1	7,90	7,98	
22/11/25 3:00	40,35	34,51	5,84	0,00	0	0		1			1				0			1						1	6,82	6,75	
22/11/25 4:00	40,02	34,78	5,24	0,00	0	0		1			1				0			1						1	6,41	6,40	
22/11/25 5:00	41,43	37,18	4,24	0,00	0	0		1			1				0			1						1	7,75	7,78	
22/11/25 6:00	44,62	40,42	4,20	0,01	0	0		1			1				0			1						1	10,97	10,98	
22/11/25 7:00	48,67	43,75	3,62	1,31	0	0		1			1				0			1						1	13,61	13,70	
22/11/25 8:00	54,90	46,32	4,46	4,12	0	0		1			1				0			1						1	14,07	13,58	
22/11/25 9:00	59,83	45,59	5,32	8,93	0	0		1			1				1									1	14,01	14,08	
22/11/25 10:00	61,45	43,02	3,83	14,60	0	0		1			1				1									1	12,43	12,26	
22/11/25 11:00	62,19	42,72	2,06	17,41	0	0		1			1				1									1	10,20	10,12	
22/11/25 12:00	62,93	43,45	1,93	17,56	0	0		1			1				1									1	10,69	10,72	
22/11/25 13:00	61,83	45,49	1,65	14,69	0	0		1			1				1									1	12,47	12,52	
22/11/25 14:00	59,92	47,00	2,19	10,73	0	0		1			1				1									1	14,52	14,55	
22/11/25 15:00	57,89	48,31	3,67	5,91	0	0		1			1				1									1	16,85	16,84	
22/11/25 16:00	57,59	51,45	4,85	1,29	0	0		1			1				1									1	17,19	17,22	
22/11/25 17:00	62,90	57,34	5,56	0,00	0	0		1			1				1			1						1	18,83	18,85	
22/11/25 18:00	63,70	59,27	4,43	0,00	0	0		1			1				1			1						1	19,11	19,11	
22/11/25 19:00	60,23	57,21	3,02	0,00	0	0					1	1			1			1						1	18,37	18,07	
22/11/25 20:00	60,20	56,47	3,73	0,00	0	0					1	1			1			1						1	16,30	16,07	
22/11/25 21:00	56,62	52,14	4,48	0,00	0	0			1		1	1			1			1						1	14,47	14,52	
22/11/25 22:00	52,29	47,66	4,64	0,00	0	0			1		1							1						1	15,68	15,63	
22/11/25 23:00	48,71	44,83	3,88	0,00	0	0			1		1				0			1						1	14,46	14,42	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4-5 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού